

(14)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 681-59-01

Факс: 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-511/14**  
о назначении административного наказания

« 08 » 07 2014 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Лукин В. В.

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела № В-511/14 , -

**УСТАНОВИЛ:**

09.06.2014 главный специалист Мосжилинспекции Жуков С.С. произвел инспекционное обследование жилищного фонда, в ходе которого установлено следующее: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Гольяново", являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 49, совершило нарушение требований нормативов г. Москвы по эксплуатации жилищного фонда, а именно:

-неисправность входного люка на чердаке, в секции №4 неисправна коробка люка выхода на чердак, коробка не закреплена к перекрытию чердака по адресу Щелковское шоссе, д. 49, что является нарушением п. 3.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 №465);

-неисправность дверных заполнений входов в здание, в секции №4 в тамбурной двери стекло с трещиной по адресу Щелковское шоссе, д. 49, что является нарушением п. 3.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 №465);

-отсутствие самозакрывающих устройств в секции №4 на тамбурной двери по адресу Щелковское шоссе, д. 49, что является нарушением п. 3.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 №465);

-на элеваторном узле в зоне секции №1 нет давления в системе, нет возможности проверить исправность контрольно-измерительных приборов (манометров) по адресу Щелковское шоссе, д. 49, что является нарушением п. 20 Приложения 1 ЖНМ-2004/01 "Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы" (утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 27.04.2004 № 284-ПП, в редакции постановления Правительства Москвы от 09.09.2008 №823-ПП);

- частично отсутствует тепловая изоляция на стояках горячего водоснабжения в подвале в зоне секций №1 и №2 по адресу Щелковское шоссе, д. 49, что является нарушением п. 3.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий" (утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 №465);

- частично отсутствует тепловая изоляция на стояках холодного водоснабжения в подвале в зоне секций №1, №2, №3 по адресу Щелковское шоссе, д. 49, что является нарушением п. 3.2 ЖНМ-96-01/4 "Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий"(утвержден и введен в действие постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 №465).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.1, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать **Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Гольяново"**  
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

ИНН **7718938741**

АДРЕС: **Юридический и фактический адрес: 107065, г. Москва, Уссурийская ул., д. 8**  
(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:  
ст. 9.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях и назначить наказание в виде:

ШТРАФА В РАЗМЕРЕ  
ВОСЬМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

(штрафа в размере, предупреждения)

(сумма прописью)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.  
В соответствии с ч.1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

2. Потерпевшему

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Срок предъявления к исполнению два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:  
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С 4010181080000010041

Банк: Отделение 1 Москва

БИК 044583001

Л/С 04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Статус плательщика: «08»

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы  
«Жилищник района Гольяново»  
(ГБУ «Жилищник района Гольяново»)

107065 г. Москва, ул. Уссурийская, д. 8к.1  
Тел.: 8(495)469-82-81, 8(499)966-60-09  
Факс: 8(499)966-63-57  
ОГРН 1137746557475, ИНН/КПП 7718938741/771801001

Website: [www.gbugol.ru](http://www.gbugol.ru)  
E-mail: [info@post.gbugol.ru](mailto:info@post.gbugol.ru)

Начальнику Инспекции,  
Жилищного надзора  
по ВАО г. Москва  
**В.В. Павлову**

**Уважаемый Валерий Валентинович!**

ГБУ «Жилищник района Гольяново» сообщает, что во исполнение нарушений указанных в постановлении № 04-511/14, по адресу: Щелковское ш., д. 49, произведены следующие виды работ:

- коробка люка выхода на чердак, закреплена к перекрытию;
- заменено оконное заполнение в тамбурной двери в секции №4;
- установлены самозакрывающиеся устройства на тамбурной двери, в секции №4;
- восстановлена теплоизоляция на стояках горячего водоснабжения в подвале, в зоне секций 1 и 2;
- восстановлена теплоизоляция на стояках холодного водоснабжения в подвале, в зоне секций 1,2,3;

Главный инженер



**С.С. Повалихин**